

Hyvät kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet,

Tringa ry toteaa ELY-keskuksen lausuntoon viitaten, että ilmajohdon rakentaminen Seutulan pelloille osana Aviapolis–Keimola 110 kV -voimajohtohanketta vaarantaa merkittävästi maakunnallisesti tärkeän lintualueen arvoa levähdys- ja ruokailualueena. Reittilinjaus tulee suunnitella ja arvioida uudelleen tai toteuttaa Seutulan pelloille maakaapelina.

Näkemämme materiaalin mukaan voimalinjan suunniteltu reitti kulkee merkittävässä määrin Seutulan peltojen halki sekä itä-länsisuunnassa että pohjois-eteläsuuntaisesti. Seutulan peltojen MAALI-alue kuuluu Uudenmaan tärkeimpiin työtyöhyypän levähdysalueisiin kevätmuuton aikaan, ja pellot keräävät lisäksi niin keväisin kuin syksyisin merkittäviä määriä hanhia ja muita sorsalintuja (Aintila & Ellermaa 2018).

Sähkölinitat muodostavat etenkin suurikokoisille hanhille ja muille sorsalinnuille sekä petolinnuille merkittävän törmäysriskin, ja tätä riskiä voimalinjan suunnittelun reitin osalta kasvattaa entisestään voimalinjan sijainti suuria parvia houkuttelevalla tärkeällä levähdysalueella (Haalahti & Salmela 2025a). Linnut myös liikkuvat ruokailu- ja yöpymispaikkojen välillä Seutulan pelloille ja sieltä pois useita kertoja päivässä, ja alueen halki kulkevat ilmajohdot lisäävät huomattavasti lintukuolemiin johtavien törmäysten riskiä. Myös Uudenmaan ELY-keskus on asiasta antamassaan lausunnossa todennut, että Seutulan pelloilla levähtäville lintulajeille ilmajohto olisi erityisen haitallinen ja että uuden ilmajohdon rakentaminen heikentäisi merkittävästi tärkeän lintualueen arvoa: suunniteltu johto sijaitsisi levähtävien lajien lentokorkeudella, haitallisia vaikutuksia ei käytännössä voida vähentää ja suunnittelun johdon sijainti ristikkäin olemassa olevaan voimalinjaan nähden vaikeuttaisi johtolinjan väistämistä. **ELY-keskus katsoo, että uuden ilmajohdon rakentaminen heikentäisi merkittävästi muutonaikaisesti tärkeän lintualueen arvoa lajien levähdys- ja ruokailualueena, eikä sitä tule näin ollen rakentaa kyseiseen kohtaan ilmajohtona.** Yhdymme ELY-keskuksen lausuntoon ja korostamme, että ilmajohdolla olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia maakunnallisesti tärkeälle lintualueelle. Suurikokoisten lintujen törmäykset sähkölinjoihin aiheuttavat ongelmia myös sähkönsiirtoyhtiöille (Haalahti & Salmela 2025a).

Erityistä huolta voimalinjasuunnitelmassa aiheuttaa myös se, että erittäin uhanalaisen huuhkajan tiedetään esiintyvän suunnittelualueella säännöllisesti. Huuhkaja kuuluu Suomen ja koko maailman suurimpiin pöllöihin ja on lisäksi pitkäikäinen ja harvalukuinen laji, ja voimalinjojen aiheuttama törmäysriski sekä riski saada sähköisku esimerkiksi muuntajista on lajin kannankehityksen kannalta huomattava uhka (Haalahti & Salmela 2025b). Rengastusaineiston perusteella törmäykset sähköjohtoihin ovat huuhkajan merkittävimpiä kuolinsyitä.

Edellä esitetyn perusteella voimajohtoa ei tule toteuttaa Seutulan peltojen tärkeän levähdysalueen halki ilmajohtona. Reittilinjaus tulee tältä osin suunnitella uudestaan tai vaihtoehtoisesti toteuttaa tärkeän levähdysalueen osalta maakaapelina.

Lisäksi muistutamme, että tämänkaltaisen, todennäköisesti merkittäviä haitallisia luontoon kohdistuvia vaikutuksia aiheuttavan hankkeen vaikutusten arvioinnin tulee perustua lainsäädännön edellyttämällä tavalla riittäviin ja asianmukaisesti toteutettuihin luontoselvityksiin.

Aleksi Mikola

Puheenjohtaja, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Lähteet ja lisätietoa:

Aintila, A. – Ellermaa, M., Maakunnallisesti tärkeät lintujen muutonaikaiset kerääntymisalueet Uudellamaalla. Tringa 1/2018.

Haalahti, S. – Salmela, A., Sähkölinitat tappavat lintuja. BirdLife 3/2025. (2025a).

Haalahti, S. – Salmela, A., Sähkölinitat uhkaavat huuhkajaa. BirdLife 3/2025. (2025b).